

KT3-0182DI5/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

26/01/2015
Page 01/01

1. Tên mẫu : ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ, MODEL: EXM-EM1EY2L
Name of sample
2. Số lượng mẫu : 01
Quantity
3. Mô tả mẫu : Đèn dùng LED; Ghi nhãn: EXM; EXM-EM1EY2L, 100 - 240 VAC
Description 50/60 Hz, LED-04LEDx1,0W
4. Ngày nhận mẫu : 21/01/2015
Date of receiving
5. Thời gian thử nghiệm : 22/01/2015 - 26/01/2015
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THUẬN
Customer 39 Lê Lai, Phường 3, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
7. Phương pháp thử : IEC 60598-1 : 2003
Test method Luminaires - Part 1: General requirements and tests
8. Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
8.1. Điện trở cách điện sau khi xử lý nóng ẩm 48 h, MΩ <i>Insulation resistance after 48 h humidity treatment</i>	Lớn hơn 1000 <i>More than</i>
8.2. Thử điện áp 1480 V trong 1 min sau khi xử lý nóng ẩm 48 h <i>Voltage withstand test of 1480 V for 1 min after 48 h humidity treatment</i>	Đạt <i>Pass</i>

TRƯỞNG PTN ĐIỆN
HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR


Nguyễn Tấn Tùng


Trương Thanh Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. *This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.* N/A: không áp dụng.
Not applicable
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ *Name of sample and customer are written as customer's request.*
4. Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn