

KT3-2506DI4/1

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

25/09/2014  
 Page 01/01

1. Tên mẫu : ĐÈN EXIT - MODEL: EXM-DT376  
*Name of sample*
2. Số lượng mẫu : 01  
*Quantity*
3. Mô tả mẫu : Đèn chiếu sáng khẩn cấp dùng LED; Ghi nhãn: EXM  
*Description* Model EXM-DT376S, 110 - 240 VAC, 50/60 Hz, Việt Nam
4. Ngày nhận mẫu : 15/09/2014  
*Date of receiving*
5. Thời gian thử nghiệm : 16/09/2014 - 24/09/2014  
*Testing duration*
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THUẬN  
*Customer* 39 Lê Lai, Phường 3, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
7. Phương pháp thử : - Item 8.1 : IEC 60598-1 : 2003  
*Test method* - Item 8.2 : Theo yêu cầu khách hàng / As customer's request
8. Kết quả thử nghiệm :  
*Test result*

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
8.1. Điện trở cách điện sau khi xử lý nóng ẩm 48 h, $M\Omega$ <i>Insulation resistance after 48 h humidity treatment</i>	Lớn hơn 1000 <i>More than</i>
8.2. Kiểm tra thời gian hoạt động khẩn cấp 2 h <i>Verification for 2 h duration of emergency operation</i>	24 h Độ rọi còn 19 % so với lúc bắt đầu <i>Illumination remain 19 % the beginning value</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thời gian sạc điện / <i>Charge time</i></li> <li>Đo độ rọi trong buồng tối <i>Measurement of illumination in dark room</i></li> </ul>	

**P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN**  
**FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.**



**Nguyễn Mừng**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**VICE DIRECTOR**




**Trương Thanh Sơn**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.*
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ *Name of sample and customer are written as customer's request.*
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
*Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.*

N/A: không áp dụng.  
*Not applicable*