

CÔNG AN TP HỒ CHÍ MINH
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45...../KĐ-PCCC-Đ2

GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đức Thuận về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số 07KĐ/DN/2022, ngày 15 tháng 02 năm 2022;

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Trung tâm thiết bị PCCC 4/10 thuộc Phòng Hậu Cần – Công an TP. Hồ Chí Minh,

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH – CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH
CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện: phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 02 của Công ty Cổ phần Đức Thuận, địa chỉ: 39 Lê Lai, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh;

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2022

Nơi nhận: Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 2.65.9. quyền số.....SCT/BS
- Công ty Cổ phần Đức Thuận;
- C07 – Bộ Công an;
- PC07 - CA các địa phương;
- Lưu: VT, Đ2, (NHTN,4b).
Ngày: 16-08-2022

Phó Chủ tịch UBND Phường 4 - Q. Gò Vấp



Đại tá Huỳnh Quang Tâm



Hà Thị Kim Hoàng

BẢNG THÔNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH
 (Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số/KĐ-PCCC-Đ2 ngày/...../202... của
 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

STT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1	Đèn chiếu sáng sự cố - Pin dự phòng: + Loại pin: Li-ion + Điện áp làm việc: 220 VAC + Dung lượng: 2200 mAh + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 2 giờ	EXM-EM1EY2L	Cái	2000	EXM/ Việt Nam	2021	Cấp 2000 tem C số 500669110 đến 500671109
2	Đèn chỉ dẫn thoát nạn - Pin dự phòng: + Loại pin: Li-ion + Điện áp làm việc: 100-220VAC + Dung lượng: 2200 mAh + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 2 giờ	EXM-DT376S	Cái	1499	EXM/ Việt Nam	2021	Cấp 1499 tem C số 500671110 đến 500672608
3	Đèn chỉ dẫn thoát nạn - Pin dự phòng: + Loại pin: Li-ion + Điện áp làm việc: 100-220VAC + Dung lượng: 2200 mAh + Thời gian chiếu sáng dự phòng: 2 giờ	EXM-DT376DS	Cái	499	EXM/ Việt Nam	2021	Cấp 499 tem C số 500672609 đến 500673107

- Theo đơn đề nghị của Công ty Cổ phần Đức Thuận, địa chỉ: 39 Lê Lai, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh và căn cứ biên bản kiểm định phương tiện PCCC số 1121092/BBKĐ-TT4/10-P5 ngày 05/01/2022 của Trung tâm thiết bị PCCC 4/10 thuộc Phòng Hậu cần - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lô phương tiện PCCC nêu trên dùng để cung cấp ra thị trường;

- Chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu có liên quan có trách nhiệm thi công, lắp đặt, giám sát, nghiệm thu các phương tiện PCCC nêu trên trước khi đưa vào sử dụng và phải kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật. 